



ООО «ПРОЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ»

ООО «ПЭМ»

Адрес: 172527, Тверская область,
г. Нелидово, ул. Строителей, д. 18.

ИНН 6912008135

КПП 691201001

ОКПО 14941404

ОГРН 1036910002106

ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО

СБЕРБАНК Г. ТВЕРЬ

БИК 042809679

к/с 30101810700000000679

р/с 40702810963110100353

Тел. (48266) 5-44-46 5-49-49

OOO-PEM@yandex.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

	Условное обозначение подстанции	Заполняется заказчиком
СТРУКТУРА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ		
МОЩНОСТЬ ПОДСТАНЦИИ	25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 2500	
ЦВЕТ КТП	по умолчанию светло серая	
	стационарная, передвижная	
	1-но трансформ. 2-х трансформ.	
	Мачтовая, столбовая, цеховая, киосковая, наружная	
	проходная, тупиковая	
ИСПОЛНЕНИЕ ВВОДА ВН	воздух, кабель	
ВЫВОД НА СТОРОНЕ НН	воздух, кабель	
НАПРЯЖЕНИЕ КТП	10 / 0,4 6 / 0,4	
ТРАНСФОРМАТОР		
ТРАНСФОРМАТОР (МАРКА)	ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМФ, ТМВМ, ТСЗ, другой	
ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЧЕХОВ ЭЛЕКТРОЩИТ, ТРАНСФОРМЕР, АЛТТРАНС, МИНСКИЙ З-Д КОЗЛОВА, КЕНТАУ или другой.	
ВЫСОКАЯ (10 / 6) СТОРОНА ПОДСТАНЦИИ		
РАЗРЯДНИК	РВО, ОПН	
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ	РЛНД, РВЗ, ВНР,	
НИЗКАЯ (0,4) СТОРОНА ПОДСТАНЦИИ		
ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО	авт. выключатель / рубильник	
АВР	для 2 КТП	
РАЗРЯДНИК	ОПН	
УЧЁТ	внутренний / коммерческий	
	индуктивный / электронный	
	активной / реактивной	
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА	T-0,66 (мощность и класс точности)	
ОСВЕЩЕНИЕ	внутреннее, наружное, наружное автоматическое (фото реле)	
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ	вольтметр, амперметр	
АВТОМАТЫ ОТХ. ЛИНИЙ	А / ВА / АВМ / ЭЛЕКТРОН / импортные / б/у	
ОТХОДЯЩИЕ ЛИНИИ (ток А)	Авт. выкл.	рубильник
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
Доп. Информация.		

Организация _____
Контактное лицо _____
М.П. _____

тел./ф. 8 (_____) _____
тел. моб. 8 (_____) _____